



Почтовый адрес: 452616, Республика Башкортостан, город Октябрьский, улица Кувыкина, дом 23,  
тел. (34767) 4-04-97, 5-30-36, 5-44-53, 5-24-94, факс 4-04-97

Реквизиты: ИНН 0265026710, КПП 026501001, ОГРН 1050203331056, Р/С 40702810306380102749  
в БАШКИРСКОМ ОТДЕЛЕНИИ № 8598 ПАО СБЕРБАНК г. УФА, К/С 30101810300000000601, БИК 048073601,  
ОКПО 77841980, ОКТМО 80735000

E-mail: [myr\\_ovk@mail.ru](mailto:myr_ovk@mail.ru)

№ 254 от «19» 02 2024 г.  
На № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 202\_\_ г.

Начальнику управления  
ЗИО и ЖП  
администрации ГО  
г.Октябрьский Р.Б.  
Мавлютовой З.Ж.

На Ваш запрос по представлению информации по объекту с кадастровым номером 02:57:020302:1235, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 02:57:020203:749, площадью 2997 кв. м по адресу: Р.Б. г. Октябрьский, ул. Академика Королева, 7, отвечаем, что по территории вышеуказанного земельного участка проходит водопровод Д=150мм и Д=63мм ГУП «ОКВК» РБ и ведомственные канализационные сети Д=150мм от здания мастерских.

В связи с чем необходимо обеспечить требования предъявленные к водопроводам и сетям канализации, и к их охранной зоне (СП42.13330.2016 тбл.15):

- не производить капитальных строений ;
- не производить посадку многолетних деревьев и кустарников;
- не загромождать коридор охранной зоны строительными и другими материалами, мусором;
- охранная зона водопровода составляет 5 метров от края трубы до фундаментов здания и 3 метра от ограждения;
- охранная зона канализации составляет 3 метра от края трубы до фундаментов здания и 1.5м от ограждения;

Ограждение территории выполнить в съемном варианте для обеспечения аварийно – восстановительных работ.

При нанесении ущерба к подземным коммуникациям материального ущерба восстановление производить силами виновника.

Директор

А. В. Захаров